



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
INDUSTRIA MILITAR DOMINICANA, S.A.
"TODO POR LA PATRIA"



FICHA TÉCNICA

Rebobinado de generador eléctrico para Generador Stanford 68 kW.

Objeto

Servicio de rebobinado de generador eléctrico para un Generador Stanford de 68 kW, destinado a restablecer su correcto funcionamiento, eficiencia operativa y confiabilidad, garantizando condiciones adecuadas de generación eléctrica.

Característica especificación mínima requerida.

Descripción del servicio, rebobinado completo del generador eléctrico Stanford 68 kW
Sustitución o reconstrucción del bobinado dañado, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante o equivalentes.
Material conductor alambre de cobre esmaltado de alta conductividad, apto para trabajo eléctrico industrial.
Pruebas eléctricas medición de continuidad, resistencia de aislamiento y verificación de funcionamiento.
Pruebas eléctricas medición de continuidad, resistencia de aislamiento y verificación de funcionamiento.
Compatibilidad, el rebobinado deberá ser totalmente compatible con las características eléctricas y mecánicas del generador.
Materiales aislantes de alta resistencia térmica y dieléctrica.
Verificación del ajuste mecánico y balance de componentes asociados.

Condiciones de Calidad


El bien y servicio ofertado deberá ser:

- Ejecutado con materiales nuevos, en los componentes que apliquen.
- Realizado conforme a criterios técnicos especializados.
- Compatible con las especificaciones del generador Stanford 68 kW.
- Libre de defectos de fabricación o instalación.
- Apto para operación segura y continua.
- Entregado con pruebas de funcionamiento satisfactorio.

Garantía

El oferente deberá otorgar:

- Garantía mínima por defectos del rebobinado y de los materiales utilizados.
- Soporte técnico durante el período de garantía.


ROBERTO A. MARTE BERNABE
Teniente de Navio Contador, ARD
Encargado de Logística y Transporte EMDOMDOM

